



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ТРИАДИЦА“

гр. София, ул. „Алабин“ № 54
тел.: 02 8054 101, факс: 02 981 17 91, 02 8054 114

e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg
www.triaditza.org

СО Район Триадица Алабин 54
тел. 8054124, 25, 26 София 1000
www.triaditza.org
№ РТР17-БК91-1063
от 20.12.2017
код за достъп
KFD15D9B14DD
(90)18651292

индекс, дата/

РАЗЯСНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП

ОТНОСНО: Зададени въпроси по документацията за участие на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Главен канализационен клон I по улица „Сребърна“-ул.„Хенрих Ибсен“ и ул.„Никола Крушкин- Чолака“ в участъка от бул.„Гоце Делчев“ до преливна шахта №1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), местност „Кръстова вада - запад“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със постъпили въпроси по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Главен канализационен клон I по улица „Сребърна“-ул.„Хенрих Ибсен“ и ул.„Никола Крушкин- Чолака“ в участъка от бул.„Гоце Делчев“ до преливна шахта №1 (в т.ч. отливни канали, пътни проекти за нови улици, водоснабдяване и др.), местност „Кръстова вада - запад“.

„Подобект: Улична канализационна мрежа-1 етап от бул.„Гоце Делчев“-ф2000-СТБ до бул „Годор Каблешков“. Участък за извършване на СМР от бул. "Гоце Делчев" /съществуващ десен Перловски колектор-ф2000мм/ до ул. "Никола Крушкин - Чолака" /Гл. клон I - кл. 146/" и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, даваме следните разяснения по поставените въпроси, както следва:

ВЪПРОС № 1:

„Стоманобетонните елементи в проекта от РШ-1 до РШ-7 включително с диаметър ф1200, а в КСС са ф1000. Моля възложителят да уточни диаметъра на стоманобетонните елементи, които да се остойността.“

РАЗЯСНЕНИЕ № 1:

Диаметърът на стоманобетонните елементи от РШ-1 до РШ-7 да се остойности както е по проект – ф1200 мм.

ВЪПРОС № 2:

„За РШ-14* (ф1500 мм) и РШ-1Д (ф1500 мм) в приложения проект липсват чертежи. Моля възложителят да уточни остойносттаването по КСС ли ще бъде или да предостави детайли на посочените съоръжения.“

РАЗЯСНЕНИЕ № 2:

РШ-14* да се остойности като РШ-14, тъй като са еднакви. РШ-1Д е посочена в чертеж 24 от част „ВиК“.

**ЗА КМЕТ НА РАЙОН „ТРИАДИЦА“
ЗАМЕСТНИК КМЕТ:**

