

СИТУАЦИЯ

М 1:500



ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Преди започване на строителството да се извикат представители на всички ведомства, които имат подземни проводни съоръжения по трасето на новопроектираните ВиК мрежи, за установяване местоположението им. Да се замерят абсолютните коти дъно канал на всички същ. шахти в обхвата на строителство и да се сравнят с посочените в проекта. Ако има разлики, да се уведоми Проектанта за взимане на решение.
2. В близост до подземни проводни съоръжения да се копае внимателно и на ръка като се спазват всички изисквания по техника на безопасност. Да се работи с повишено внимание в участъците със съществуващ газопровод.
3. Новопроектираните канали да се изпълнят от стоманобетонени тръби Ø1000мм съгласно стандарт БДС 17343/93г.
4. Строителството на канала да започне от мястото на зауставане - същ. канал Ø1000мм(РШ14*) в близост до кръстовището на ул. "Н. Крушкин-Чолака" и ул. "Хенрик Ибсен". Местата на СКО Ø200 са ориентировъчни - по време на строителство да се прецизират.
5. Изкопните земни работи да се извършат с вертикален, укрепен изкоп. Ако по време на строителство се засегнат същ. улични оттоци, същите да се възстановят.
6. По време на строителството изкопът да се ограда, да се постави сигнализация/светлина през нощта/ и се вземат всички мерки за безопасност на движението.
7. Земните работи да се извършат съгласно Раздел III на ППЗРЗС - Земни работи.
8. Обратната засипка на канала от СТБ тръби да се изпълни съгласно приложените детайли. Обратната засипка да бъде добре тръмбована на пластове от 30cm, до достигане на 95% от проектната плътност(минимум 1,65т/м3), която се доказва с проби от оторизирана лаборатория.
9. Всички коти са по Балтийска височинна система. При геодезическото заснемане са използвани НР175 с кота 611,18м и НР2 с кота 601,81м.
10. Всички забележки от Ситуацията и работните чертежи да се считат за неразделна част от обяснителната записка към настоящия работен проект.
11. При необходимост от промени по настоящия работен проект, да се уведоми Проектанта за вземане на решение.

ЛЕГЕНДА:

-  НОВОПРОЕКТИРАН ВОДОПРОВОД
-  СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД
-  СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД-ОТПАДА
-  ВОДОПРОВОД по ДРУГ РП
-  ВОДОПРОВОД по ИП
-  НОВОПРОЕКТИРАН УЛИЧЕН КАНАЛ
-  СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛ
-  КАНАЛ по ДРУГ РП
-  КАНАЛ по ИП
-  СЪЩ. ТТ КАБЕЛИ
-  СЪЩ. ЕЛ КАБЕЛИ